



Adres	Typ	We/wy	Funkcja	Alarm II stopnia w strefie																			
				Budynek A							Budynek B										Klatki schodowe		
				Poziom -1	Parter	Piętro I (górze)	Piętro I (dół)	Piętro II (górze)	Piętro II (dół)	Kond. Techn.	Poziom -1 (lewa)	Poziom -1 (prawa)	Sala konfer.	Parter (lewa)	Parter (prawa)	Piętro I	Piętro II (lewa)	Piętro II (prawa)	Kond. Techn.	Klatka K1	Klatka K2	Klatka K3	
		Wy3	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu									X											
07/12	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP-1/23																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP-1/24																				
07/13	EKS6044	Wy1	Reset czujki																				
		We1	Monitorowanie zasilacza																				
		We2	Monitorowanie zadziałania czujki zasysającej																				
		We3	Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysającej																				
07/14	EKS6044	Wy1	Reset czujki																				
		We1	Monitorowanie zasilacza																				
		We2	Monitorowanie zadziałania czujki zasysającej																				
		We3	Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysającej																				
07/15	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu																				
07/16	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu											X									
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP-1/25																				
07/17	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu											X									
		Wy2	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu											X									
07/18	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu											X									
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP-1/14																				
07/19	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu												X								
		Wy2	Zamknięcie klap ppoż (RO0.2)												X								
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/6																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/7																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP0/8																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP0/9																				
07/20	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/10																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/11																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP0/12																				
07/21	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu												X								
		Wy2	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu												X								
		Wy3	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu												X								
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/13																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/14																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP0/15																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP0/16																				
07/22	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/17																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/18																				
07/23	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu												X								
07/24	EKS6044	Wy1	Sterowanie do szafy SSO									X											
		We1	Monitorowanie uszkodzenia centrali SSWM																				
		We2	Monitorowanie zadziałania centrali SSWM																				
07/25	EKS6044	Wy1	Zamknięcie klap ppoż (RO0.3)												X								
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/21																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/22																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP0/23																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP0/24																				
07/26	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/25																				
07/27	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/19																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/20																				
08/01	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu													X							
		Wy2	Zamknięcie klap ppoż (RO1.2/1)													X							
		Wy3	Zamknięcie klap ppoż (RO1.2/2)													X							

Adres	Typ	We/wy	Funkcja	Alarm II stopnia w strefie																			
				Budynek A							Budynek B								Klatki schodowe				
				Poziom -1	Parter	Piętro I (górze)	Piętro I (dół)	Piętro II (górze)	Piętro II (dół)	Kond. Techn.	Poziom -1 (lewa)	Poziom -1 (prawa)	Sala konfer.	Parter (lewa)	Parter (prawa)	Piętro I	Piętro II (lewa)	Piętro II (prawa)	Kond. Techn.	Klatka K1	Klatka K2	Klatka K3	
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/12																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP1/13																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP1/14																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP1/15																				
08/02	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/16																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP1/17																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP1/18																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP1/19																				
08/03	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/20																				
08/04	EKS6004	Wy1	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy2	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy3	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy4	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
08/05	EKS6004	Wy1	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy2	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy3	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy4	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
08/06	EKS6004	Wy1	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy2	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy3	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy4	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
08/07	EKS6022	Wy1	Zamknięcie klap ppoż (RO1.3)													X							
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/23																				
08/08	EKS6022	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/21																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP1/22																				
08/09	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu														X						
		Wy2	Zamknięcie klap ppoż (RO2.2)														X						
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/12																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/13																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/14																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/15																				
08/10	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/16																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/17																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/18																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/19																				
08/11	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/20																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/21																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/22																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/23																				
08/12	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/24																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/25																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/26																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/27																				
08/13	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/28																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/29																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/30																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/31																				
08/14	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/32																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/33																				
08/15	EKS6004	Wy1	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy2	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							

Adres	Typ	We/wy	Funkcja	Alarm II stopnia w strefie																			
				Budynek A							Budynek B								Klatki schodowe				
				Poziom -1	Parter	Piętro I (górn.)	Piętro I (dół)	Piętro II (górn.)	Piętro II (dół)	Kond. Techn.	Poziom -1 (lewa)	Poziom -1 (prawa)	Sala konfer.	Parter (lewa)	Parter (prawa)	Piętro I	Piętro II (lewa)	Piętro II (prawa)	Kond. Techn.	Klatka K1	Klatka K2	Klatka K3	
		Wy3	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy4	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
08/16	EKS6004	Wy1	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy2	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy3	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy4	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
08/17	EKS6004	Wy1	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy2	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy3	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
		Wy4	Sterowanie kurtyną ppoż									X				X							
08/18	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/45																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/46																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/47																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/48																				
08/19	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/49																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/50																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/51																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/52																				
08/20	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/53																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/54																				
08/21	EKS6044	Wy1	Zamknięcie klap ppoż (RO2.3)														X						
		Wy2	Sterowanie windą									X	X	X	X	X	X	X					
		Wy3	Sterowanie windą									X	X	X	X	X	X	X					
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/55																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/56																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/57																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/58																				
08/22	UCS6000		Oddymianie klatki schodowej K3																				X
08/23	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/34																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/35																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/36																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/37																				
08/24	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/38																				
13/01	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP-1/01																				
13/02	EKS6044	Wy1	Reset czujki																				
		We1	Monitorowanie zasilacza																				
		We2	Monitorowanie zadziałania czujki zasysającej																				
		We3	Monitorowanie uszkodzenia czujki zasysającej																				
13/03	EKS6022	Wy1	Zamknięcie klap ppoż (RPO.01)	X																			
13/04	EKS6004	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
		Wy2	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
		Wy3	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
13/05	EKS6004	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
		Wy2	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
		Wy3	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu	X																			
13/06	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu		X																		
		Wy2	Zamknięcie klap ppoż (RO.01)		X																		
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/1																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP0/2																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP0/3																				

Adres	Typ	We/wy	Funkcja	Alarm II stopnia w strefie																			
				Budynek A							Budynek B										Klatki schodowe		
				Poziom -1	Parter	Piętro I (góraż)	Piętro I (dół)	Piętro II (góraż)	Piętro II (dół)	Kond. Techn.	Poziom -1 (lewa)	Poziom -1 (prawa)	Sala konfer.	Parter (lewa)	Parter (prawa)	Piętro I	Piętro II (lewa)	Piętro II (prawa)	Kond. Techn.	Klatka K1	Klatka K2	Klatka K3	
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP0/4																				
13/07	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP0/5																				
14/01	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu			X																	
		Wy2	Zamknięcie klap ppoż (RO1.1)			X	X																
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/5																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP1/6																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP1/7																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP1/8																				
14/02	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/9																				
14/03	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu			X																	
14/04	EKS6044	Wy1	Sterowanie centralą zamknąć drzwiowych			X									X								
		We1	Monitorowanie uszkodzenia centrali																				
		We2	Monitorowanie zadziałania centrali																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP1/10																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP1/11																				
14/05	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP1/1																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP1/2																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP1/3																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP1/4																				
14/06	EKS6044	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu					X															
		Wy2	Zamknięcie klap ppoż (RO2.1)					X	X														
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/1																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/2																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/3																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/4																				
14/07	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/5																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/6																				
14/08	EKS6040	We1	Monitorowanie klapy ppoż KP2/7																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP2/8																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/9																				
14/09	EKS6044	Wy1	Sterowanie centralą zamknąć drzwiowych					X								X							
		We1	Monitorowanie uszkodzenia centrali																				
		We2	Monitorowanie zadziałania centrali																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP2/10																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP2/11																				
15/01	EKS6022	Wy1	Zwolnienie drzwi z kontrolą dostępu							X													
		Wy2	Sterowanie windą	X	X	X	X	X	X	X													
15/04	UCS6000		Oddymianie klatki schodowej K1																X				
15/05	EKS6044	Wy1	Zamknięcie klap ppoż (RW1)							X													
		We1	Monitorowanie klapy ppoż KP3/1																				
		We2	Monitorowanie klapy ppoż KP3/2																				
		We3	Monitorowanie klapy ppoż KP3/3																				
		We4	Monitorowanie klapy ppoż KP3/4																				
15/06	EKS6004	Wy1	Wyłączenie central wentylacyjnych (RW1)	X	X	X	X	X	X	X													
LS1	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych								X												
LS2	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych									X											
LS3	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych										X										
LS4	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych											X									
LS5	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych												X								
LS6	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych													X							
LS7	Linia sygn		Linia sygnalizatorów akustycznych														X						

[illegible]