REF	PRZEZNACZENIE	RODZAJ	ROZMIAR
A	GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA BUDYNKU	LgY 750V	25mm
B	ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE	LgY 750V	16mm
C	OBUDOWY	LgY 750V	16mm
D	KONSTRUKCJE MONTAŻOWE	LgY 750V	16mm
E	SZPILA UZIEMIAJĄCA MIN 2m, < 10Ω	LgY 750V	25mm
F			

SZYNA WYRÓWNAWCZA
MIN 8- POLOWA



B → ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE R-DC 1 (S1)
B → ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE R-DC 1 (S2)
B → ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE R-DC 1 (S3)
C → OBUDOWA INWERTERA NR 1
D → KONSTRUKCJA MONTAŻOWA PANELI PV

SZYNA UZIEMIAJĄCA S-UZ-01
ZNAJDUJACA SIE W SĄSIEDZTWIE INWERTERA

SZYNA WYRÓWNAWCZA
MIN 8- POLOWA



B → ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE R-DC 2 (S4)
B → ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE R-DC 2 (S5)
B → ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE R-DC 2 (S6)
C → OBUDOWA INWERTERA NR 2
D → KONSTRUKCJA MONTAŻOWA PANELI PV

SZYNA UZIEMIAJĄCA S-UZ-02
ZNAJDUJACA SIE W SĄSIEDZTWIE INWERTERA

NOTATKI:

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT BUDOWLANY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYS ŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA ŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIAR ÓW ZE SKALI. UŻYWAC JEDYNIE WYMIAR ÓW NOMINOWANYCH.W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRAN Ż INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PION ÓW WOD-KAN., GRZEJNIK ÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKT ÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY



FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI
Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INEWSTYCJI
Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr ewid. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR
Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Simiński nr upr. LOD/1439/PWOE/10
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Skowron nr upr. LOD/3024/PBE/16
OPRACOWANIE	

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT UZIEMIENIA
NAZWA DOKUMENTY: P1033-E-SCH-002

TOM	SKALA	DATA	REWIZJA
II DI/4	BS	14.08.2020	0

Rev	Data	Detale rewizji	Wyk.	Spr.	Zatw.

User= $ANAME$

A3

CAD LICENSE: Bricscad V20 Classic PL/GB
cm