

Kwestionariusz informacyjny pracowni

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m ² /wysokość m	STREFA PRACY
1.03 09	Magazyn	19,9 / 3,4	Mikrobiologia

Procedury realizowane w pomieszczeniu:

Miejsce magazynowania odczynników i drobnego sprzętu analitycznego. Pomieszczenie pełniło będzie rolę pomieszczenie w którym przygotowujemy podłoża i preparaty oraz zmywamy po zakończonych zajęciach.

Standard wykończenia pomieszczenia

Podłoga	Ściany	Ściana za urządzeniami	Ściana w obrysie umywalek/zlewów przyściennych	Sufit	Grzejnik naścienny
PVC, klejona do podłoża z wywinięciem na ścianę	Powłoka malarska zmywalna, szorowalna	Powłoka z klejonego tworzywa sztucznego lub szklana. Materiały fugowane zakazane.	Powłoka z klejonego tworzywa sztucznego lub szklana. Materiały fugowane zakazane.	Podwieszany, systemowy o konstrukcji rastrowej w typie higienicznym lub monolit KG.	Zalecane higieniczne lub ogrzewanie podłogowe.

Maksymalna ilość osób jednocześnie przybywających	Temperatura °C / wilgotność względna % (niezależnie od pory roku)	Natężenie światła na pow. blatów roboczych H-900 mm lx	Krotność wymian powietrza /h	Stopień oczyszczenia powietrza na wejściu do pomieszczeń wg PN-EN ISO 14644-1
4	19-25 / 35-75	500	7-10	ISO 7

Uwagi ogólne:

W pomieszczeniu ustanawiamy wewnętrzną sieć wody demineralizowanej której źródłem będzie system uzdatniania wody.