

Tabela 1. Charakterystyka pomieszczeń Laboratorium

Nr na rysunku	Pomieszczenie	Szacowana Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]	Wykończenie				Temperatura* [°C] Wilgotność względna [%]	Rodzaj wentylacji/ Ilość wymian powietrza [m ³ /h]	Oświetlenie [lux]
				podłoga	ściany	sufit	okna/drzwi			
I.	Szatnia pracownicza	4,5	2,5	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Brak/jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
II.	Rejestracja próbek	10,0	2,5	wykładzina typu PVC	Karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Brak/przeszkłone, jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
III.	Magazyn próbek	3,0	2,5	wykładzina typu PVC	Karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/brak	17±2 75±2	Mechaniczna/8	820
IV.	Pożywkarnia	34,9	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana, od strony pom. II i III karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną;	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych/ przeszkłone jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
V.	Przygotowanie próby	12,0	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana, od strony pom. XIIA karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych/ przeszkłone jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
VI.	Laboratorium 1 - mikroflora natywna	9,8	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana; od strony pom V karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną; szklane od strony pom. VIII	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
VII.	Laboratorium 2 - mikroflora natywna	7,5	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana, od strony pom. XII karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną; szklane od strony pom. X	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820

VIII.	Laboratorium 3 - bakterie patogenne	17,5	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana; szklane od strony pom. VI	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Brak, przeszklona ściana/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/podciśnienie/15	820
IX.	Laboratorium 4 - bakterie patogenne	35,3	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana, od strony pom. XIB karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną; szklane od strony pom. X	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Brak, przeszklona ściana/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/podciśnienie /15	820
X.	Laboratorium 5 - bakterie patogenne	8,3	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana; karton gips od strony pom. XII, malowane farbą lateksową, zmywalną; szklane od strony pom. VII i IX	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Brak, przeszklona ściana/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
XIA.; XIB.	Śluza higieniczna dwustrefowa	5,2	2,5	wykładzina typu PVC	karton gips od strony pom. malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
XII	Sterylizatornia	23,4	3,3	wykładzina typu PVC	Konstrukcja murowana, od strony pom. VII, X, XIB karton gips, wodoodporny, malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych / techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/8	820
XIII.	Ciąg komunikacyjny	40,2	2,5	Płytki ceramiczne	Konstrukcja murowana	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ przeszklone dwuskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/ wynikowa	820
XIV	Toalety	16,0	2,5	Płytki ceramiczne	Konstrukcja murowana	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Brak/jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
XV	Pomieszczenie socjalne	17,6	3,3	Płytki ceramiczne	Konstrukcja murowana	Murowany, tynk malowany	Otwierane z profili aluminiowych / jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
XVI	Magazyn materiałów zużywalnych i środków czystości	16,7	3,3	Płytki ceramiczne	Konstrukcja murowana	Murowany, tynk malowany	Otwierane z profili aluminiowych / jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820

XVII	Biuro	16,7	3,3	Płytki ceramiczne	Konstrukcja murowana	Murowany, tynk malowany	Otwierane z profili aluminiowych / jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
------	-------	------	-----	-------------------	----------------------	-------------------------	--	--------------	---------------	-----

*temperatura minimalna