

Tabela 1. Charakterystyka pomieszczeń Laboratorium

Nr na rysunku	Pomieszczenie	Szacowana Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]	Wykończenie				Temperatura* [°C] Wilgotność względna [%]	Rodzaj wentylacji/ Ilość wymian powietrza [m ³ /h]	Oświetlenie [lux]
				podłoga	ściany	sufit	okna/drzwi			
I.	Szatnia pracownicza	6,7	2,5	wykładzina typu PVC	Z profili aluminiowych, przeszklone	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ przeszklone jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/4	820
II.	Przyjęcie materiału do badań	6,6	2,5	wykładzina typu PVC	Karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ przeszklone, jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/ wynikowa	820
III.	Przechowywanie próbek	13,8	3,3	wykładzina typu PVC	Karton gips, malowane farbą lateksową, zmywalną od strony pom. II; szklana od strony pom. IV	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ przeszklone, jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
IV.	Laboratorium	9,8	3,3	wykładzina typu PVC	Karton gips , malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
V.	Laboratorium-challenge test	36,3	3,3	wykładzina typu PVC	Karton gips , malowane farbą lateksową, zmywalną	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	Otwierane z profili aluminiowych/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
VI.	Śluza higieniczna	5,3	3,3	wykładzina typu PVC	Szklane	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/7	820
VII.	Sterylizatornia	9,4	3,3	wykładzina typu PVC	Karton gips , malowane farbą lateksową, zmywalną; szklane od strony pom V	Kasetonowy z płyt higienicznych, dźwiękoszczelny	brak/ techniczne jednoskrzydłowe	17±2 75±2	Mechaniczna/5	820

*temperatury minimalne