

| Poziom | Department | Numer | Dział | Nazwa | Układ | Pow | Wysokość pom. | Kubatura | Nawiew [m³/h] | Wywiew [m³/h] |
|--------|------------|-------|--------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|
| -1 | | | | | | | | | | |
| -1 | T | 9 | Pomieszczenia techniczne | Pom. tech. | W2 | 4,66 | 3,68 | 17,1488 | 0 | 90 |
| -1 | D | 1 | Dydaktyka | Sala konferencyjno-wystawowa | N1W1 | 444,83 | 8,3 | 3692,089 | 11040 | 11040 |
| -1 | F | 1 | Komunikacja | Foyer | N2W2 | 244,96 | 3,68 | 901,4528 | 900 | 900 |
| -1 | K | 2 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 76,18 | 3,68 | 280,3424 | 300 | 300 |
| -1 | K | 3 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 32,41 | 3,68 | 119,2688 | 240 | 240 |
| -1 | K | 4 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 65,49 | 3,68 | 241,0032 | 300 | 230 |
| -1 | K | 32 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 28,81 | 3,68 | 106,0208 | 180 | 100 |
| -1 | K | 33 | Komunikacja | Schody | BRAK | 48,29 | 3,68 | 177,7072 | 0 | 0 |
| -1 | K | 34 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 46,55 | 3,68 | 171,304 | 180 | 180 |
| -1 | K | 38 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 76,65 | 3,68 | 282,072 | 390 | 300 |
| -1 | K | 44 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 85,81 | 3,68 | 315,7808 | 350 | 350 |
| -1 | P | 1 | Pomieszczenia pomocnicze | Szatnia | N2W2 | 55,42 | 3,68 | 203,9456 | 820 | 820 |
| -1 | P | 2 | Pomieszczenia pomocnicze | Magazyn sali konferencyjnej | N2W2 | 69,5 | 3 | 208,5 | 420 | 420 |
| -1 | P | 3 | Pomieszczenia pomocnicze | Magazyn sali konferencyjnej | N2W2 | 69,91 | 3 | 209,73 | 420 | 420 |
| -1 | S | 1 | Sanitariaty | Przedsiónek | N2 | 10,41 | 3,68 | 38,3088 | 130 | 0 |
| -1 | S | 2 | Sanitariaty | Umyw. d. | N2 | 16,56 | 3,68 | 60,9408 | 350 | 0 |
| -1 | S | 3 | Sanitariaty | WC d. | W | 21,2 | 3,68 | 78,016 | 0 | 350 |
| -1 | S | 4 | Sanitariaty | WC niep. | W15 | 6,71 | 3,68 | 24,6928 | 0 | 50 |
| -1 | S | 5 | Sanitariaty | Umyw. m. | N2 | 16,56 | 3,68 | 60,9408 | 560 | 0 |
| -1 | S | 6 | Sanitariaty | WC m. | W15 | 26,32 | 3,68 | 96,8576 | 0 | 560 |
| -1 | S | 7 | Sanitariaty | P. porz. | W18 | 6,9 | 3,68 | 25,392 | 0 | 80 |
| -1 | T | 1 | Pomieszczenia techniczne | Pom. przyłącza wody i hydrofor | N2W2 | 34,9 | 3,68 | 128,432 | 260 | 260 |
| -1 | T | 2 | Pomieszczenia techniczne | Serwerownia | N2W2 | 28,97 | 3,68 | 106,6096 | 250 | 250 |
| -1 | T | 3 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 11,37 | 3 | 34,11 | 80 | 80 |
| -1 | T | 4 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 21,17 | 3 | 63,51 | 130 | 130 |
| -1 | T | 5 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 153,62 | 3,68 | 565,3216 | 1200 | 1200 |
| -1 | T | 6 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 243,54 | 3,68 | 896,2272 | 1800 | 1800 |
| -1 | T | 7 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 183,05 | 3,68 | 673,624 | 1000 | 1000 |
| -1 | T | 8 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | N2W2 | 3,9 | 3,68 | 14,352 | 0 | 80 |
| -1 | T | 10 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W | 166,74 | 3,68 | 613,6032 | 3100 | 3100 |
| -1 | T | 11 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 84,93 | 3,68 | 312,5424 | 650 | 650 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|----------------------------|----------------------------|-------|------------------------|------|----------|-----|-----|
| -1 | T | 12 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | N2W2 | 91,38 | 3,68 | 336,2784 | 500 | 500 |
| -1 | T | 13 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W2 | 3,52 | 3,68 | 12,9536 | 0 | 70 |
| -1 | T | 14 | Pomieszczenie separatora 1 | Pomieszczenie separatora 1 | N2W27 | 15 | 3,68 | 55,2 | 400 | 400 |
| -1 | T | 15 | Pomieszczenie separatora 2 | Pomieszczenie separatora 2 | N2W28 | 15 | 3,68 | 55,2 | 400 | 400 |
| Suma powierzchni -1 | | | | | | 2470.69 m ² | | | | |

0

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|---|------|-------|-----|---------|------|------|
| 0 | 4 | 1 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Sala dydaktyczna (laboratoryjna) | N4W4 | 59,58 | 3,3 | 196,614 | 2000 | 2000 |
| 0 | 4 | 2 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pom. do ocen sesnsorycznych i konsumenckich | N4W4 | 41,45 | 3,3 | 136,785 | 1000 | 1000 |
| 0 | 4 | 3 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pom. przygotowawcze | N4W4 | 41,27 | 3,3 | 136,191 | 1300 | 1300 |
| 0 | 4 | 4 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Rejestracja i poczekalnia | N4W4 | 25,26 | 3,3 | 83,358 | 220 | 220 |
| 0 | 4 | 5 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pom. do pomiarów wizualnych, zapachu i smaku | N4W4 | 26,76 | 3,3 | 88,308 | 650 | 650 |
| 0 | 4 | 6 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pom. do badań psychofizjologicznych i emocjonalnych | N4W4 | 26,6 | 3,3 | 87,78 | 400 | 400 |
| 0 | 4 | 7 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pom. do badań immersyjnych i VR | N4W4 | 25,52 | 3,3 | 84,216 | 250 | 250 |
| 0 | 4 | 8 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pracowania do badań jakościowych (focus room) | N4W4 | 44,31 | 3,3 | 146,223 | 550 | 550 |
| 0 | 4 | 9 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pracowania badań ilościowych (podgląd focusowni) | N4W4 | 21,52 | 3,3 | 71,016 | 500 | 500 |
| 0 | 4 | 10 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Pokój wagowy | N4W4 | 10,12 | 3,3 | 33,396 | 100 | 100 |
| 0 | 4 | 11 | Lab. Badań Konsumenckich i Sensorycznych | Magazyn | N4W4 | 10,12 | 3,3 | 33,396 | 250 | 250 |
| 0 | A | 1 | Administracja | Sala konferencyjna | N2W2 | 25,14 | 3,3 | 82,962 | 300 | 300 |
| 0 | A | 01.6 | Administracja | Pokój pracowniczy | N2W2 | 9,61 | 3,3 | 31,713 | 70 | 70 |
| 0 | A | 2 | Administracja | Sekretariat | N2W2 | 25,85 | 3,3 | 85,305 | 170 | 170 |
| 0 | A | 3 | Administracja | Dyrektor | N2W2 | 29,35 | 3,3 | 96,855 | 200 | 200 |
| 0 | A | 4 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 25,83 | 3,3 | 85,239 | 170 | 170 |
| 0 | A | 5 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 150 | 150 |
| 0 | A | 6 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 17,95 | 3,3 | 59,235 | 120 | 120 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|---------------|-------------------|------|--------|------|-----------|-------|-------|
| 0 | A | 7 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 26,83 | 3,3 | 88,539 | 180 | 180 |
| 0 | A | 8 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,24 | 3,3 | 73,392 | 150 | 150 |
| 0 | A | 9 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,24 | 3,3 | 73,392 | 150 | 150 |
| 0 | A | 10 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 150 | 150 |
| 0 | A | 11 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 150 | 150 |
| 0 | A | 12 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 150 | 150 |
| 0 | A | 13 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 25,83 | 3,3 | 85,239 | 170 | 170 |
| 0 | A | 14 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 33,09 | 3,3 | 109,197 | 220 | 220 |
| 0 | A | 16 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 36,33 | 3,3 | 119,889 | 240 | 240 |
| 0 | A | 17 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 24,27 | 3,3 | 80,091 | 160 | 160 |
| 0 | A | 18 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 28,85 | 3,3 | 95,205 | 190 | 190 |
| 0 | A | 19 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,65 | 3,3 | 74,745 | 150 | 150 |
| 0 | A | 20 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 150 | 150 |
| 0 | A | 21 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,17 | 3,3 | 73,161 | 150 | 150 |
| 0 | A | 22 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,17 | 3,3 | 73,161 | 150 | 150 |
| 0 | A | 23 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 150 | 150 |
| 0 | A | 24 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 22,65 | 3,3 | 74,745 | 150 | 150 |
| 0 | A | 25 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 28,85 | 3,3 | 95,205 | 200 | 200 |
| 0 | A | 26 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 24,27 | 3,3 | 80,091 | 160 | 160 |
| 0 | A | 27 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 36,28 | 3,3 | 119,724 | 240 | 240 |
| 0 | A | 29 | Administracja | Pokój pracowniczy | N3W3 | 34,86 | 3,3 | 115,038 | 230 | 230 |
| 0 | D | 01.1 | Dydaktyka | Sala dydaktyczna | N5W5 | 38,71 | 3,5 | 135,485 | 630 | 630 |
| 0 | D | 01.2 | Dydaktyka | Sala dydaktyczna | N5W5 | 31,35 | 3,5 | 109,725 | 510 | 510 |
| 0 | D | 02.1 | Dydaktyka | Sala dydaktyczna | N5W5 | 39,82 | 3,5 | 139,37 | 630 | 630 |
| 0 | D | 3 | Dydaktyka | Sala dydaktyczna | N2W2 | 58,14 | 3,5 | 203,49 | 1410 | 1410 |
| 0 | D | 4 | Dydaktyka | Sala dydaktyczna | N2W2 | 101,81 | 3,3 | 335,973 | 2820 | 2820 |
| 0 | D | 5 | Dydaktyka | Sala dydaktyczna | N2W2 | 97,03 | 3,5 | 339,605 | 2820 | 2820 |
| 0 | D. | 1 | Dydaktyka | Hala 1 | N5W5 | 307,25 | 7,37 | 2264,4325 | 21000 | 21000 |
| 0 | D. | 2 | Dydaktyka | Hala 2 | N5W5 | 316,14 | 7,37 | 2329,9518 | 29700 | 29700 |
| 0 | F | 1 | Foyer | Foyer | N2W2 | 225,95 | 3,3 | 745,635 | 1500 | 1500 |
| 0 | F | 2 | Foyer | Foyer | N2W2 | 299,49 | 3,3 | 988,317 | 2000 | 2000 |
| 0 | K | 1 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 84,55 | 3,3 | 279,015 | 280 | 160 |
| 0 | K | 01.6 | Komunikacja | Przedsionek | N2W2 | 9,83 | 3,3 | 32,439 | 70 | |
| 0 | K | 2 | Komunikacja | Komunikacja | N4W4 | 63,87 | 3,3 | 210,771 | 210 | 210 |
| 0 | K | 02.5 | Komunikacja | Przedsionek | W5 | 14,35 | 3,3 | 47,355 | 0 | 90 |
| 0 | K | 3 | Komunikacja | Komunikacja | N3W3 | 65,72 | 3,3 | 216,876 | 220 | 160 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------|-------------------------------|---|------|-------------------|-----|---------|-------|-------|
| 0 | K | 35 | Komunikacja | Schody | BRAK | 48,77 | 3,3 | | 0 | 0 |
| 0 | K | 57 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 61,75 | 3,3 | 203,775 | 210 | 210 |
| 0 | K | 58 | Komunikacja | Komunikacja | N3W3 | 51,92 | 3,3 | 171,336 | 170 | 170 |
| 0 | K | 60 | Komunikacja | Komunikacja | N3W3 | 42,49 | 3,3 | 140,217 | 140 | 140 |
| 0 | P | 1 | Sanitariaty | Portiernia | N2W2 | 21,98 | 3,3 | 72,534 | 150 | 150 |
| 0 | P | 2 | Sanitariaty | Szatnia | N2W | 17,98 | 3,3 | 59,334 | 250 | 250 |
| 0 | P | 3 | Sanitariaty | Bufet | N2W2 | 68,96 | 3 | 206,88 | 670 | 600 |
| 0 | P | 4 | Sanitariaty | Zaplecze bufetu | N2W2 | 11,26 | 3 | 33,78 | 100 | 170 |
| 0 | P | 5 | Sanitariaty | Pomieszczenie socjalne | N3W3 | 41,28 | 3,5 | 144,48 | 450 | 450 |
| 0 | P. | 01.3 | Pomieszczenia pomocnicze | Magazyn sprzętu i materiałów zużywalnych | N5W5 | 11,2 | 3 | 33,6 | 0 | 70 |
| 0 | P. | 01.4 | Pomieszczenia pomocnicze | Pom. pakowania w warunkach chłodniczych | N5W5 | 17,01 | 3 | 51,03 | 110 | 110 |
| 0 | P. | 01.5 | Pomieszczenia pomocnicze | Magazyn gazów spożywczych | N5W5 | 5,19 | 3 | 15,57 | 160 | 160 |
| 0 | P. | 02.2 | Pomieszczenia pomocnicze | Magazyn produktów suchych | N5W5 | 16,64 | 3 | 49,92 | 100 | 100 |
| 0 | P. | 02.3 | Pomieszczenia pomocnicze | Komora chłodnicza | BRAK | 14,02 | 3 | 42,06 | 0 | 0 |
| 0 | P. | 02.4 | Pomieszczenia pomocnicze | Komora mroźnicza | BRAK | 12,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0 |
| 0 | S | 2 | Sanitariaty | Umyw. d. | N2 | 10,06 | 3 | 30,18 | 200 | 0 |
| 0 | S | 8 | Sanitariaty | Umyw. m. | N3 | 5,9 | 3 | 17,7 | 160 | 0 |
| 0 | S | 9 | Sanitariaty | WC m. | W16 | 9,12 | 3 | 27,36 | 0 | 160 |
| 0 | S | 10 | Sanitariaty | WC niep. | w16 | 5,47 | 3 | 16,41 | 0 | 50 |
| 0 | S | 11 | Sanitariaty | Umyw. d. | N3 | 6,01 | 3 | 18,03 | 150 | 0 |
| 0 | S | 12 | Sanitariaty | WC d. | W16 | 7,54 | 3 | 22,62 | 0 | 150 |
| 0 | S | 48 | Sanitariaty | Pom. porząd. | W18 | 9,16 | 3 | 27,48 | | 150 |
| 0 | S | 49 | Sanitariaty | WC d. | W20 | 10,45 | 3 | 31,35 | 0 | 200 |
| 0 | S | 50 | Sanitariaty | WC m. | W20 | 13,48 | 3 | 40,44 | | 260 |
| 0 | S | 51 | Sanitariaty | Umyw. m. | N2 | 10,42 | 3 | 31,26 | 260 | |
| 0 | S | 52 | Sanitariaty | WC niep. | W20 | 9,72 | 3 | 29,16 | 0 | 50 |
| 0 | T | 1 | Pomieszczenia techniczne | Śmietnik | W19 | 22,42 | 3 | 67,26 | | 800 |
| 0 | T | 1 | Pomieszczenia techniczne | Pom. tech. | W2 | 4,66 | 3 | 13,98 | | 70 |
| 0 | T | 2 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W2 | 3,9 | 3 | 11,7 | 0 | 60 |
| 0 | T | 3 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W3 | 3,52 | 3,3 | 11,616 | 0 | 60 |
| Suma powierzchni 0 | | | | | | 3363.12 m² | | | 79120 | 80270 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Lab. Nutrigenomiki i Biologii | Lab. genetyczne i proteomiczne | N8W8 | 42,75 | 3,3 | 141,075 | 3000 | 1000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|--|--------|--------|-----|---------|------|------|
| 1 | 2 | 2 | Lab. Nutrigenomiki i Biologii | Lab. genetyczne i proteromiczne | N8W8 | 40,12 | 3,3 | 132,396 | 3000 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | Lab. Nutrigenomiki i Biologii | Pom. analiz pomocniczych | N8W8 | 24,82 | 3,3 | 81,906 | 600 | 600 |
| 1 | 2 | 4 | Lab. Nutrigenomiki i Biologii | Mag. odczynników i sprzętu | N8W8 | 20,98 | 3,3 | 69,234 | 700 | 700 |
| 1 | 3 | 1 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Prac. Systemów Zarządzania Jakością | N7W7 | 54,55 | 3,3 | 180,015 | 1300 | 1300 |
| 1 | 3 | 2 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Prac. badań nad probiotykami | N7W7 | 28,17 | 3,3 | 92,961 | 650 | 650 |
| 1 | 3 | 3 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Pracownia hodowli komórkowych | N7W7 | 17,21 | 3,3 | 56,793 | 400 | 400 |
| 1 | 3 | 4 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Przedsiónek | N7W7 | 3,76 | 3,3 | 12,408 | 50 | 100 |
| 1 | 3 | 5 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Pom. do oznaczeń mikroorganizmów patogennych | N7W7 | 26,81 | 3,3 | 88,473 | 650 | 600 |
| 1 | 3 | 6 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Prac. mikrobiomu | N7W7 | 23,4 | 3,3 | 77,22 | 550 | 550 |
| 1 | 3 | 7 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Pracownia higieny żywności | N7W7 | 54,55 | 3,3 | 180,015 | 1300 | 1300 |
| 1 | 3 | 9 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Magazyn odczynników drobnego sprzętu | N7W7 | 19,9 | 3,3 | 65,67 | 700 | 700 |
| 1 | 3 | 10 | Lab. Mikrobiologii Żywności i Mikrobiomu | Pom. pomocnicze | N7W7 | 21,26 | 3,3 | 70,158 | 500 | 500 |
| 1 | 5 | 1 | Lab. Edukacji Żywieniowo - Dietetycznej | Sala dydaktyczna do pracy z pacjentami | N10W10 | 43,41 | 3,3 | 143,253 | 1000 | 1000 |
| 1 | 5 | 2 | Lab. Edukacji Żywieniowo - Dietetycznej | Pom. do organizacji warsztatów kulinarnych | N10W10 | 43,45 | 3,3 | 143,385 | 2800 | 2800 |
| 1 | 7 | 2 | Lab. Nanotechnologii w Żywieniu | Pom. tech. i pok. wagowy | N12W12 | 19,64 | 3,3 | 64,812 | 450 | 450 |
| 1 | 7 | 3 | Lab. Nanotechnologii w Żywieniu | Lab. nanotechnologii w żywieniu | N12W12 | 30,69 | 3,3 | 101,277 | 1250 | 1250 |
| 1 | 8 | 1 | Lab. Żywności Funkcjonalnej | Prac. Żywności funkcjonalnej | N8W8 | 45,45 | 3,3 | 149,985 | 2500 | 1100 |
| 1 | 8 | 2 | Lab. Żywności Funkcjonalnej | Mag. podręczny | N8W8 | 10,47 | 3,3 | 34,551 | 250 | 250 |
| 1 | 8 | 3 | Lab. Żywności Funkcjonalnej | Sala dydaktyczna | N8W8 | 105,28 | 3,3 | 347,424 | 3500 | 3500 |
| 1 | 8 | 4 | Lab. Żywności Funkcjonalnej | P. wagowy | N8W8 | 8,67 | 2,5 | 21,675 | 60 | 60 |
| 1 | 8 | 5 | Lab. Żywności Funkcjonalnej | Liofilizatory | N8W8 | 15,43 | 2,5 | 38,575 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|--|--|--------|--------|-----|---------|------|------|
| 1 | 9 | 1 | Lab. Innowacyjnej Gastronomii | Prac. proj. nowoczesnych syst. gastronomicznych | N12W12 | 43,31 | 3,3 | 142,923 | 3200 | 3200 |
| 1 | 9 | 1/3 | Lab. Innowacyjnej Gastronomii | Sala seminaryjna-obstuga konsumenta | N12W12 | 81,45 | 3,3 | 268,785 | 1400 | 1100 |
| 1 | 9 | 2 | Lab. Innowacyjnej Gastronomii | Prac. gastronomii molekularnej | N12W12 | 40,33 | 3,3 | 133,089 | 3200 | 3200 |
| 1 | 9 | 4 | Lab. Innowacyjnej Gastronomii | Zmywalnia | N12W12 | 11,88 | 3,3 | 39,204 | 0 | 500 |
| 1 | 9 | 5 | Lab. Innowacyjnej Gastronomii | Sala dydaktyczna (zaplecze kuchenne) | N12W12 | 97,74 | 3,3 | 322,542 | 8500 | 8300 |
| 1 | 9 | 6 | Lab. Innowacyjnej Gastronomii | Magazyn surowców i półproduktów | N12W12 | 22,41 | 3,3 | 73,953 | 550 | 550 |
| 1 | 11 | 1 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Pracownia analiz związków bioaktywnych | N9W9 | 39,81 | 3,3 | 131,373 | 1250 | 1250 |
| 1 | 11 | 2 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Laboratorium przygotowania próbek | N9W9 | 80,48 | 3,3 | 265,584 | 2500 | 2500 |
| 1 | 11 | 3 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Pracownia analiz aromatów | N9W9 | 31,86 | 3,3 | 105,138 | 800 | 800 |
| 1 | 11 | 4 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Pracownia analiz właściwości fizycznych żywności | N9W9 | 83,29 | 3,3 | 274,857 | 2000 | 2000 |
| 1 | 11 | 5 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Sala dydaktyczna ze stanowiskami komputerowymi | N9W9 | 80,74 | 3,3 | 266,442 | 1900 | 1900 |
| 1 | 11 | 6 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Magazyn drobnego sprzętu | N9W9 | 13,46 | 2,5 | 33,65 | 100 | 100 |
| 1 | 11 | 7 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Prac. analiz protemicznych proc. biotechnologicznych | N9W9 | 62,61 | 3,3 | 206,613 | 1500 | 1500 |
| 1 | 11 | 8 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Mag. odczynników | N9W9 | 23,66 | 2,5 | 59,15 | 600 | 600 |
| 1 | 11 | 9 | Lab. Techniki i Projektowania Żywności | Prac. analiz obrazu i mikroskopii | N9W9 | 39,62 | 3,3 | 130,746 | 950 | 950 |
| 1 | 11 | 11 | Lab. Techniki i Projektowania | Prac. spektrometryczna | N9W9 | 21,69 | 3,3 | 71,577 | 500 | 500 |
| 1 | D | 36 | Dydaktyka | Pom. cichej nauki | N2W2 | 114,15 | 3,3 | 376,695 | 750 | 750 |
| 1 | K | 3 | Komunikacja | Komunikacja | N7W7 | 28,15 | 3,3 | 92,895 | 100 | 50 |
| 1 | K | 34 | Komunikacja | Przestrzeń odpoczynku | N2W2 | 166,43 | 3,3 | 549,219 | 2150 | 2150 |
| 1 | K | 43 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 69,97 | 3,3 | 230,901 | 250 | 250 |
| 1 | K | 53 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 93,55 | 3,3 | 308,715 | 350 | 280 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|--------------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|------|------|
| 1 | K | 54 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 253,56 | 3,3 | 836,748 | 1600 | 1600 |
| 1 | K | 61 | Komunikacja | Komunikacja | N8W8 | 59,81 | 3,3 | 197,373 | 200 | 70 |
| 1 | K. | 2 | Komunikacja | Śluza | N7W7 | 5,15 | 3,3 | 16,995 | 0 | 50 |
| 1 | P | 1 | Pomieszczenia pomocnicze | Pom. pomoc. | N2W2 | 26,72 | 2,5 | 66,8 | 140 | 140 |
| 1 | P | 2 | Pomieszczenia pomocnicze | Pom. pomoc. | N2W2 | 19,68 | 2,5 | 49,2 | 100 | 100 |
| 1 | P | 3 | Pomieszczenia pomocnicze | Pom. pomoc. | N2W2 | 18,56 | 2,5 | 46,4 | 50 | 50 |
| 1 | P | 42 | Pomieszczenia pomocnicze | P.pomocniczy | W8 | 5,97 | 2,5 | 14,925 | 0 | 80 |
| 1 | S | 1 | Sanitariaty | Przedsiónek | N2 | 11,65 | 2,5 | 29,125 | 100 | 0 |
| 1 | S | 2 | Sanitariaty | Umyw. m. | N2 | 8,62 | 2,5 | 21,55 | 210 | 0 |
| 1 | S | 3 | Sanitariaty | WC m. | W22 | 10,45 | 2,5 | 26,125 | 0 | 210 |
| 1 | S | 4 | Sanitariaty | Pom. porząd. | W24 | 3,9 | 2,5 | 9,75 | 0 | 30 |
| 1 | S | 5 | Sanitariaty | WC niep. | W22 | 6,74 | 2,5 | 16,85 | 0 | 50 |
| 1 | S | 6 | Sanitariaty | Umyw. d. | N2 | 6,14 | 2,5 | 15,35 | 150 | 0 |
| 1 | S | 7 | Sanitariaty | WC d. | W22 | 7,83 | 2,5 | 19,575 | 0 | 150 |
| 1 | S | 8 | Sanitariaty | Umyw. m. | N8 | 5,92 | 2,5 | 14,8 | 160 | 0 |
| 1 | S | 9 | Sanitariaty | WC m. | W16 | 9,15 | 2,5 | 22,875 | 0 | 160 |
| 1 | S | 10 | Sanitariaty | WC niep. | W16 | 5,49 | 2,5 | 13,725 | | 50 |
| 1 | S | 11 | Sanitariaty | Umyw. d. | N8 | 6,03 | 2,5 | 15,075 | 150 | 0 |
| 1 | S | 12 | Sanitariaty | WC d. | W16 | 7,54 | 2,5 | 18,85 | 0 | 150 |
| 1 | T | 1 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | W2 | 4,66 | 4,22 | 19,6652 | 0 | 70 |
| 1 | T | 2 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W2 | 3,9 | 4,22 | 16,458 | 0 | 80 |
| 1 | T | 3 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W8 | 3,52 | 4,22 | 14,8544 | 0 | 80 |
| Suma powierzchni 1 | | | | | | 2436.37 m² | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|---|--------|-------|-----|---------|------|------|
| 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Lab. badań biochemicznych i cytometrycznych | N11W11 | 32,29 | 3,3 | 106,557 | 750 | 750 |
| 2 | 1 | 2 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Lab. badań biochemicznych i cytometrycznych | N11W11 | 32,18 | 3,3 | 106,194 | 2500 | 750 |
| 2 | 1 | 4 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Laboratorium do przygotowywań i ekstrakcji próbek | N11W11 | 63,77 | 3,3 | 210,441 | 1500 | 1500 |
| 2 | 1 | 5 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Pom. do oznaczeń cytometrycznych | N11W11 | 28,84 | 3,3 | 95,172 | 700 | 700 |
| 2 | 1 | 6 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Prac. epidemiologii żywieniowej | N11W11 | 31,71 | 3,3 | 104,643 | 300 | 300 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---------------------------------------|--|--------|-------|-----|---------|------|------|
| 2 | 1 | 7 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Magazyn materiałów biologicznych | N11W11 | 23,55 | 3,3 | 77,715 | 550 | 550 |
| 2 | 1 | 8 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Pom. do przyjmowania i przechowywania próbek | N11W11 | 12,22 | 2,5 | 30,55 | 250 | 250 |
| 2 | 1 | 9 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Pom. do przechowywania próbek w sterylnych warunkach | N11W11 | 35,83 | 3,3 | 118,239 | 1250 | 850 |
| 2 | 1 | 10 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Pom. na chromatograf i urządzenia potrzebne do pracy systemu | N11W11 | 49,47 | 3,3 | 163,251 | 1150 | 1150 |
| 2 | 1 | 12 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Stanowiska komputerowe | N11W11 | 24,37 | 3,3 | 80,421 | 250 | 250 |
| 2 | 1 | 13 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Pracownia antropometryczna | N11W11 | 53,91 | 3,3 | 177,903 | 450 | 450 |
| 2 | 1 | 14 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Poczekalnia | N11W11 | 15,74 | 3,3 | 51,942 | 150 | 150 |
| 2 | 1 | 15 | Lab. Diagnostyki Żywieniowej | Pracownia densytometryczna | N11W11 | 53,91 | 3,3 | 177,903 | 900 | 900 |
| 2 | 6 | 1 | Lab. Badań Modelowych | Laboratorium badań modelowych | N13W13 | 49,11 | 3,3 | 162,063 | 1250 | 1250 |
| 2 | 10 | 1 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Mag. odczyn. | N13W13 | 15,61 | 3,3 | 51,513 | 550 | 550 |
| 2 | 10 | 2 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pok. wagowy | N13W13 | 17,06 | 3,3 | 56,298 | 150 | 150 |
| 2 | 10 | 3 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia spektrofotometrii | N13W13 | 34,77 | 3,3 | 114,741 | 1250 | 800 |
| 2 | 10 | 4 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia chromatografu | N13W13 | 71,55 | 3,3 | 236,115 | 2500 | 1700 |
| 2 | 10 | 6 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia dydaktyczna dla studentów praca z odczynnikami (przygotowanie odczynników) | N13W13 | 52,6 | 3,3 | 173,58 | 1750 | 1750 |
| 2 | 10 | 7 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia dydaktyczna dla studentów praca z odczynnikami (przygotowanie odczynników) | N13W13 | 52,73 | 3,3 | 174,009 | 1750 | 1750 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---------------------------------------|---|--------|-------|-----|---------|------|------|
| 2 | 10 | 8 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pok. wagowy | N13W13 | 21,93 | 3,3 | 72,369 | 200 | 200 |
| 2 | 10 | 9 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Mag. odczyn. chemicznych | N13W13 | 7,24 | 3,3 | 23,892 | 250 | 250 |
| 2 | 10 | 10 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Liofilizatory | N13W13 | 8,12 | 3,3 | 26,796 | 70 | 70 |
| 2 | 10 | 11 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pokój eterowy | N13W13 | 32,6 | 3,3 | 107,58 | 3750 | 800 |
| 2 | 10 | 12 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pok. analiz chem. i kolorymetrycznych | N13W13 | 27,44 | 3,3 | 90,552 | 1250 | 650 |
| 2 | 10 | 13 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pom. do izolacji komórek | N13W13 | 19,57 | 3,3 | 64,581 | 450 | 450 |
| 2 | 10 | 14 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Prac. przystosowana do pracy wirówek i suszarek laboratoryjnych | N13W13 | 22,55 | 3,3 | 74,415 | 1250 | 550 |
| 2 | 10 | 15 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia przygotowania prób | N14W14 | 39,05 | 3,3 | 128,865 | 2500 | 900 |
| 2 | 10 | 16 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia chromatografii gazowej | N14W14 | 39,14 | 3,3 | 129,162 | 950 | 950 |
| 2 | 10 | 17 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia chromatografii gazowej | N14W14 | 39,14 | 3,3 | 129,162 | 950 | 950 |
| 2 | 10 | 18 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia chromatografii gazowej | N14W14 | 40,4 | 3,3 | 133,32 | 3750 | 1200 |
| 2 | 10 | 19 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia chromatografii cieczowej | N14W14 | 42,33 | 3,3 | 139,689 | 1250 | 1000 |
| 2 | 10 | 20 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Prac. przystosowana do przygotow. próbek oraz analizy zawartości składników mineralnych | N14W14 | 41,72 | 3,3 | 137,676 | 1250 | 1000 |
| 2 | 10 | 21 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Mineralizacja ASA | N14W14 | 28,84 | 3,3 | 95,172 | 1250 | 700 |
| 2 | 10 | 22 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia przystosowana do przygotowywania odczynników chemicznych | N14W14 | 39,99 | 3,3 | 131,967 | 1250 | 950 |
| 2 | 10 | 23 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia HPLC | N14W14 | 28,11 | 3,3 | 92,763 | 1250 | 800 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------|------|-----------|------|------|
| 2 | 10 | 24 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia mineralizacji próbek | N14W14 | 28,83 | 3,3 | 95,139 | 1250 | 700 |
| 2 | 10 | 25 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pom. do przech. w niskich temp. | N13W13 | 10,43 | 2,5 | 26,075 | 70 | 70 |
| 2 | 10 | 26 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pom. do przech. w niskich temp. | N13W13 | 6,89 | 2,5 | 17,225 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 27 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Mag. odczyn. | N13W13 | 6,05 | 2,5 | 15,125 | 160 | 160 |
| 2 | 10 | 28 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Zamrażarki | N13W13 | 10,43 | 2,5 | 26,075 | 70 | 70 |
| 2 | 10 | 29 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Mag. odczyn. | N13W13 | 14,91 | 2,5 | 37,275 | 400 | 400 |
| 2 | 10 | 31 | Lab. Innowacyjnych Analiz Chemicznych | Pracownia oznaczania próbek | N14W14 | 28,82 | 3,3 | 95,106 | 700 | 700 |
| 2 | D | 37 | Dydaktyka | Pom. cichej nauki | N2W2 | 114,18 | 3 | 342,54 | 700 | 700 |
| 2 | K | 1 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 172,42 | 3,5 | 603,47 | 700 | 630 |
| 2 | K | 2 | Komunikacja | Komunikacja | N11W11 | 19,45 | 3,3 | 64,185 | 80 | 80 |
| 2 | K | 55 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 166,09 | 4,22 | 700,8998 | 1400 | 1400 |
| 2 | K | 56 | Komunikacja | Komunikacja | N2W2 | 255,11 | 4,22 | 1076,5642 | 1000 | 1000 |
| 2 | K | 62 | Komunikacja | Komunikacja | N11W11 | 59,81 | 3,5 | 209,335 | 210 | 100 |
| 2 | S | 1 | Sanitariaty | Przedsiomek | N2 | 11,65 | 3,5 | 40,775 | 90 | 0 |
| 2 | S | 2 | Sanitariaty | Umyw. m. | N2 | 8,09 | 3,5 | 28,315 | 210 | 0 |
| 2 | S | 3 | Sanitariaty | WC m. | W23 | 9,81 | 3,5 | 34,335 | 0 | 210 |
| 2 | S | 4 | Sanitariaty | Pom. porząd. | W25 | 3,9 | 3,5 | 13,65 | 0 | 40 |
| 2 | S | 5 | Sanitariaty | WC niep. | W23 | 6,85 | 3,5 | 23,975 | 0 | 50 |
| 2 | S | 6 | Sanitariaty | Umyw. d. | N2 | 6,15 | 3,5 | 21,525 | 150 | 0 |
| 2 | S | 7 | Sanitariaty | WC d. | W23 | 7,85 | 3,5 | 27,475 | 0 | 150 |
| 2 | S | 8 | Sanitariaty | Umyw. m. | N11 | 5,9 | 3,5 | 20,65 | 180 | 0 |
| 2 | S | 9 | Sanitariaty | WC m. | W16 | 9,12 | 3,5 | 31,92 | 0 | 160 |
| 2 | S | 10 | Sanitariaty | WC niep. | W16 | 5,47 | 3,5 | 19,145 | 0 | 50 |
| 2 | S | 11 | Sanitariaty | Umyw. d. | N11 | 6,01 | 3,5 | 21,035 | 150 | 0 |
| 2 | S | 12 | Sanitariaty | WC d. | W16 | 7,54 | 3,5 | 26,39 | 0 | 150 |
| 2 | T | 1 | Pomieszczenia techniczne | Pom. techniczne | W2 | 4,65 | 3 | 13,95 | 0 | 70 |
| 2 | T | 2 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W2 | 3,9 | 3 | 11,7 | 0 | 60 |
| 2 | T | 3 | Pomieszczenia techniczne | P. tech. | W11 | 3,52 | 3 | 10,56 | 0 | 60 |
| Suma powierzchni 2 | | | | | | 2213.64 m² | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------------------------|--------------------------|----|-------------|-----|---------|------|------|
| KONDYGNACJA TECHNICZNA | | | | | | | | | | |
| KT | T | 234 | Pomieszczenia techniczne | Pomieszczenie techniczne | WW | 226,24 | 2,4 | 542,976 | 2720 | 2720 |
| KT | T | 235 | Pomieszczenia techniczne | Pomieszczenie techniczne | WW | 59,56 | 2,4 | 142,944 | 720 | 720 |
| KT | T | 236 | Pomieszczenia techniczne | Pomieszczenie techniczne | WW | 151,2 | 2,4 | 362,88 | 1820 | 1820 |
| KT | T | 1 | Pomieszczenia techniczne | Pom. tech. | WW | 4,66 | 2,4 | 11,184 | 60 | 60 |
| Suma powierzchni KT | | | | | | 441.66 m² | | | | |
| SUMA powierzchni budynku | | | | | | 10925.47 m² | | | | |

