Zakres przyłącza podlegający zgłoszeniu



OZNACZENIE PROFILU: KD1
POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

	Istn. studnia	Studnia	Zbiornik podziemny 14000x5,6m	Studzienka na wody deszczoqwe do podlewania przegłebiona 1,0m dla możliwości włożenia pompy zatapialnej	Separator zintegrowany z osadnikiem
RZĘDNA TERENU ISTN.	101.37	101.33	101.31	101.30	101.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	97.45	97.73	97.78 98.83	98.87	98.87
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.92	3.60	3.53 2.48	2.43	2.43
SPADKI, DŁUGOŚCI	1% 28.40m	0.5% 17.29m		1%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 L=37.44m				
ODLEGŁOŚCI	0.00	28.40	37.44	45.69	49.69
	28.40	9.04	8.25		
HEKTOMETRY	KD1	KD2	KD4	KD5.1	KD5

0

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Bez nazwy Projekt: KD



Studnia
Proj. włączenie kanału KD8 ø200, Rz.d.=99.18
Studnia
Proj. włączenie kanału KD9.1 ø110, Rz.d.=99.22
Studnia
Proj. włączenie kanału KD10.1 ø200, Rz.d.=99.24
Studnia
Proj. włączenie kanału D1 ø200, Rz.d.=99.30
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału KD12.1 ø110, Rz.d.=99.32
Studnia
Proj. włączenie kanału KD13.2 ø200, Rz.d.=99.35
Proj. włączenie kanału KD13.1 ø200, Rz.d.=99.35
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału KD14.1 ø110, Rz.d.=99.49
Studnia
Proj. włączenie kanału KD15.2 ø200, Rz.d.=99.52
Proj. włączenie kanału KD15.1 ø200, Rz.d.=99.52
Studnia
Proj. włączenie kanału KD17.2 ø200, Rz.d.=99.61
Proj. włączenie kanału KD17.1 ø200, Rz.d.=99.61
Budynek
KD8
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 ø250/ø200, Rz.d.=99.17
Łuk 45ø
Wpust uliczny
101.32
101.32
101.33
101.33
101.34
101.34
101.45
101.46
101.49
101.50
101.32
101.32
101.32
99.18
99.22
99.24
99.30
99.32
99.35
99.49
99.52
99.61
99.64
99.17
99.25
99.26
2.14
2.10
2.09
2.03
2.02
1.99
1.96
1.94
1.88
1.86
2.15
2.07
2.06
0.5%
76.58m
19.61m
ø250 L=39.19m
ø200 L=45.65m
ø200 L=19.61m
76.62
80.85
83.04
88.43
90.85
93.81
107.71
110.73
119.58
122.27
0.00
17.21
19.61
30.93
4.22
2.19
5.39
2.42
2.95
13.90
3.02
8.85
2.69
17.21
2.40
KD6
KD9
KD10
KD11
KD12
KD13
KD14
KD15
KD16
KD17
KD6
KD7
KD8
1
0


KD9.1
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 ø200, Rz.d.=99.21
Wpust uliczny
101.32
101.32
99.21
99.23
2.11
2.09
1%
1.72m
ø110
0.00
1.72
1.72
KD9
KD9.1
0
KD10.1
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 ø200, Rz.d.=99.23
Budynek
101.33
101.50
99.23
99.40
2.10
2.10
1%
17.00m
ø200
0.00
17.00
17.00
KD10
KD10.1
0
D1
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 ø200, Rz.d.=99.28
Studnia
101.33
101.33
99.28
99.55
2.05
1.78
0.5%
53.62m
ø200
0.00
53.62
53.62
KD11
D1
0
KD12.1
90.00m
n.p.m.
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie do kanału KD1 ø200, Rz.d.=99.31
Wpust uliczny
101.34
101.34
99.31
99.33
2.03
2.01
1%
1.77m
ø110
0.00
1.77
1.77
KD12
KD12.1
0


KD13.2
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 Ø200, Rz.d.=99.34
Proj. włączenie kanału KD13.1 Ø200, Rz.d.=99.34
Budynek
101.34
101.50
99.34
99.51
2.00
1.99
1%
17.02m
Ø200
0.00
17.02
17.02
KD13
KD13.2
0
KD13.1
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 Ø200, Rz.d.=99.34
Proj. włączenie kanału KD13.2 Ø200, Rz.d.=99.34
Budynek
101.34
101.34
99.34
99.35
2.00
1.99
0.5%
2.81m
Ø200
0.00
2.81
2.81
KD13
KD13.1
0
KD14.1
90.00m
n.p.m.
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie do kanału KD1 Ø200, Rz.d.=99.48
Wpust uliczny
101.45
101.45
99.48
99.50
1.97
1.95
1%
1.91m
Ø110
0.00
1.91
1.91
KD14
KD14.1
0
KD15.2
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 Ø200, Rz.d.=99.51
Proj. włączenie kanału KD15.1 Ø200, Rz.d.=99.51
Budynek
101.46
101.50
99.51
99.68
1.95
1.82
1%
17.56m
Ø200
0.00
17.56
17.56
KD15
KD15.2
0
KD15.1
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 Ø200, Rz.d.=99.51
Proj. włączenie kanału KD15.2 Ø200, Rz.d.=99.51
Budynek
101.46
101.46
99.51
99.69
1.95
1.77
1%
18.55m
Ø200
0.00
18.55
18.55
KD15
KD15.1
0
KD17.2
90.00m
n.p.m.


Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 ø200, Rz.d.=99.60
Proj. włączenie kanału KD17.1 ø200, Rz.d.=99.60
Budynek
101.49
101.50
99.60
99.77
1.89
1.73
1%
17.38m
ø200
0.00
17.38
17.38
KD16
KD17.2
0
KD17.1
90.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału KD1 ø200, Rz.d.=99.60
Proj. włączenie kanału KD17.2 ø200, Rz.d.=99.60
Budynek
101.49
101.49
99.60
99.62
1.89
1.87
1%
2.82m
ø200
0.00
2.82
2.82
KD16
KD17.1
0

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNĄ DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

SCHEMAT SYTUACYJNY


IV
II
IV
III
III
II
I
I
II
I

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ
Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INEWSTYCJI
Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR
Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT
Mariusz Słowiński
LOD/2686/PWOS/15

SPRAWDZAJĄCY
Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka
LOD/0479/POOS/06

OPRACOWANIE
mgr inż. Małgorzata Rowińska
mgr inż. Aleksandra Bugała
mgr inż. Maciej Parada

NAZWA RYSUNKU
Profil przyłącza kanalizacji deszczowej

NAZWA DOKUMENTY
1912_PB_WKZ_01_00_04

TOM	SKALA	DATA	REWIZJA
II	**1:250/1:100**	**07.2020**	**00**