



DNT/ 777 /2021  
Nr Sprawy: DNT.250.6.2021

Warszawa, 04.10.2021 r.

*Szanowni Państwo,*  
Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Wykonanie nowego stropu w budynku nr 19.**

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie **art. 284 ust. 2** Ustawy z dnia 11 września z 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1.**

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie udostępni przedmiaru.

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 2.**

“W szczegółowej Specyfikacji Technicznej w odniesieniu do sufitu podwieszono przyjęta jest płyta ognioodporna gr. 15 mm, natomiast w projekcie wykonawczym przyjęta jest płyta ognioodporna gr. 12,5 mm. Którą płytę uwzględnić w kosztorysie”.

Odpowiedź nr 2:

W wycenie należy uwzględnić płytę gr. 12,5 mm.

---

**Szkoła Główna  
Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie**

**ul. Nowoursynowska 166  
02-787 Warszawa  
+48 22 593 10 01  
kanclerz@sggw.edu.pl  
www.sggw.pl**

dr inż. Władysław W. Skarżyński  
Kanclerz

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*