



Warszawa, 28.06.2022 r.

Nr sprawy: SZP.250.25.2022

DA-ZP /91/ 2022

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania!

Nazwa zamówienia: „**Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie**”.

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Pozycja 16. Świelówka 21w 3000K nie występuje. Czy Zamawiający dopuszcza 28W, bądź ten sam produkt co pod poz. 18?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Świelówka 21W 3000K jest w sprzedaży.

Pytanie 2

Pozycja 17. Świelówka 21w 2700K nie występuje. Czy Zamawiający dopuszcza 28W?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Świelówka 21W 2700K jest w sprzedaży.

Pytanie 3

Pozycje 1-2 - to pozycje na zamówienie, dla których czas oczekiwania to nawet 2 miesiące.

Odpowiedź: Pozycja 1-2 – pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Pozycja 3. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta, przedmiotowy asortyment nie jest już produkowany.

Odpowiedź: Pozycja 3 – pozostaje bez zmian.

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
+48 22 593 10 11
prorektor_rozwoj@sggw.edu.pl
www.sggw.pl



Pytanie 5

Pozycja 179. Producent (ESSYSTEM) poinformował, iż nie używa już płyty takiej jak w oprawach 418K-DOR. Produkt jest niedostępny.

Odpowiedź: Pozycja 179 – pozostaje bez zmian, zamawiający oczekuje takiej pozycji bądź równoważnej spełniającej zadane parametry.

Pytanie 6

Pozycje 183-186. Stateczniki niedostępne.

Odpowiedź: Pozycja 183-186 – pozostaje bez zmian, zamawiający oczekuje takiej pozycji bądź równoważnej spełniającej zadane parametry.

Pytanie 7

Pozycja 214-215. Jakiej barwy żarówek oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Pozycja 214 – 215 barwa 3000K.

Pytanie 8

Pozycja 214. Co Zamawiający ma na myśli określając żarówkę "kropla"?

Odpowiedź: Pozycja 214 – żarówka kropla to żarówka dekoracyjna, płomykowa.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla Wykonawców. Treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są do uwzględnienia powyższych odpowiedzi.

W związku z powyższym Zmawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert 01.07.2022 r. godz. 8:00

Termin otwarcia ofert 01.07.2022 r. godz. 9:00

Termin związania ofertą 30.07.2022 r.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/