



Warszawa, 28.07.2022 r.

Nr sprawy: SZP.250.25.2022
DA-ZP/123/2022

Szanowni Państwo!
Uczestnicy postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: "***Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie***". Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: "***Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie***" zostało rozstrzygnięte.

**JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA
WYBRANA OFERTA:**

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
+48 22 593 10 10
rektor@sggw.edu.pl
www.sggw.pl

Oferta nr 3:
ELGOMAR Marcin Guzik
ul. Władysława Jagiełły 34A
96-316 Sade Budy

Cena brutto: 880 907,30 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy wymienionego powyżej jest najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych.

Liczba punktów w kryterium cena: **60 pkt** na 60 pkt możliwych.

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednostkowej: **25 pkt** na 40 pkt możliwych.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała: 85 punktów na 100 możliwych.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY NR 1.

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo



Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta nr 1:

FHT ELEKTRO-PLUS ŁUKASZ ŚWIERCZ
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 196 07-202 WYSZKÓW

Zamawiający działając na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 5** ustawy odrzuca ofertę nr 1 Wykonawcy FHT ELEKTRO-PLUS ŁUKASZ ŚWIERCZ.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Treść oferty ww. wykonawcy jest niezgodna z następującymi warunkami zamówienia wskazanymi w tabeli formularza stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia tj.:

- W poz. nr. 16, Zamawiający wymagał: Świetlówka 2D 21W 4P 3000K; proponowane przez Wykonawcę: GE 41794 - wskazano inną barwę 2700K
- W poz. nr. 75, Zamawiający wymagał: Świetlówka 8W/825 E27 czas 10000h; proponowane przez Wykonawcę: 4008321334480 - zaproponowano świetlówkę o trwałości 8000h;
- W poz. nr. 78, Zamawiający wymagał: Świetlówka 18W - 10000h; proponowane przez Wykonawcę: 4008321986337 - zaproponowano świetlówka o trwałości 8000h;
- W poz. nr. 79, Zamawiający wymagał: Świetlówka 11W - 10000h; proponowane przez Wykonawcę: 4008321334398 - zaproponowano świetlówka o trwałości 8000h;
- W poz. nr. 210, Zamawiający wymagał: Żarówka halogenowa 50W G6,35 12V; proponowane przez Wykonawcę: OSRAM LIGHTING - zaproponowano żarówkę 150W 24V;
- W poz. nr. 214, Zamawiający wymagał: Żarówka E14 6W kropla LED matowa; proponowane przez Wykonawcę: zaproponowano żarówkę KANLUX 29628 kulka - miała być kropla;
- W poz. nr. 223, Zamawiający wymagał: Żarówka LED 14 7W 3000K 805lm; proponowane przez Wykonawcę: 4058075152915 - zaproponowano żarówkę o barwie 2700K;
- W poz. nr. 227, Zamawiający wymagał: Żarówka Led E27 10,5W 3000K 1521 lm; proponowane przez Wykonawcę: 8718699704162 - zaproponowano żarówkę o barwie 2700K;
- W poz. nr. 232, Zamawiający wymagał: Żarówka LED E27 18W 3000K 2000lm; proponowane przez Wykonawcę: 5902846018681 - zaproponowano żarówkę 1950lm zamiast 2000lm.

Zamawiający wezwał Wykonawcę w wyżej wymienionym przedmiocie do złożenia wyjaśnień w dniu 14/07/2022. Wykonawca potwierdził otrzymanie wiadomości w dniu 15/07/2022 i miał 3 dniowy termin na odpowiedź od dnia potwierdzenia otrzymania wiadomości tj. do dnia 18/07/2022. Odpowiedź wpłynęła w dniu, 19/07/2022 czyli po wyznaczonym terminie na udzielenie odpowiedzi. Niemniej jednak otrzymane odpowiedzi potwierdzają ww. niezgodności treści oferty z ww. warunkami zamówienia.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY NR 2.

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:



Oferta nr 2:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ELDOR
ŁUKASZ BARANOWSKI
18-400 ŁOMŻA UL. POZNAŃSKA 125**

Zamawiający działając na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 5** ustawy odrzuca ofertę nr 2 Wykonawcy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ELDOR ŁUKASZ BARANOWSKI.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Treść oferty ww. wykonawcy jest niezgodna z następującymi warunkami zamówienia wyszczególnionymi w tabeli formularza stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia tj.:

- W poz. nr. 220, Zamawiający wymagał: Żarówka E14 2W barwa 3000K; proponowane przez Wykonawcę: 8718696573877 - Zaproponowana żarówka E27, a nie E14;
- W poz. nr. 229, Zamawiający wymagał: Świetlówka 8W/825 E27 czas 10000h; proponowane przez Wykonawcę: KLASYCZNA A60 NEUTRALNA 4000K - Nie została zaproponowany konkretny model katalogowy, w związku, z czym Zamawiający nie był w stanie zweryfikować co konkretnie oferuje Wykonawca, a tym samym czy oferowany produkt spełnia warunki zamówienia określone w poz. nr 229 ww. tabeli.

Zamawiający wezwał wykonawcę w wyżej wymienionym przedmiocie do złożenia wyjaśnień w dniu 14/07/2022. Wykonawca potwierdził otrzymanie wiadomości w dniu 15/07/2022 i miał 3 dniowy termin na odpowiedź od dnia potwierdzenia otrzymania wiadomości tj. do dnia 18/07/2022. Wyżej wymieniony Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień. Otrzymana oferta nie spełnia wymogów Zamawiającego przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/