



DINT/ 83 /2022
Nr Sprawy: DINT.250.3.2022

Warszawa, 19/08/2022

Szanowni Państwo,
Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Wykonanie remontu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku nr 34 i 37 SGGW w Warszawie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września z 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

„W punkcie 2.1.1. PFU stanowiącym załącznik do SIWZ wskazana jest liczba oprav – czy wskazana liczba oprav odnosi się do stanu istniejącego czy do stanu projektowanego?”

Odpowiedź nr 1:

PFU stanowi inwentaryzację liczby oprav i odnosi się do stanu istniejącego oraz określa wytyczne do wykonania projektu technicznego. Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszego opracowania uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Pytanie nr 2.

„W punkcie 2.1.1. PFU stanowiącym załącznik do SIWZ wskazany jest producent centralki monitoringu – czy załączona tabelka odnosi się do istniejącej centralki czy do stanu projektowanego?”

Odpowiedź nr 2:

PFU stanowi inwentaryzację systemu monitoringu oprav i odnosi się do stanu istniejącego.

Pytanie nr 3.

„Proszę o wskazanie sposobu montażu nowych linii: natynkowo w listwach lub rurkach / podtynkowo?”

Odpowiedź nr 3:

Sposób montażu powinien zostać zaproponowany przez Projektanta i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego SGGW. Biorąc pod uwagę specyfikę budynku nie jest planowane prowadzenie instalacji wtynkowo lub podtynkowo.

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
+48 22 593 10 01
kanclerz@sggw.edu.pl
www.sggw.pl



Pytanie nr 4.

„Proszę o potwierdzenie że należy zastosować przewód YDYp żo 3x1,5mm² 450/750V.”

Odpowiedź nr 4:

Zastosowanie danego typu przewodu musi wynikać z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5.

„Proszę o udostępnienie projektu aktualnego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.”

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie posiada projektu w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pytanie nr 6.

„Wg pkt XVI ppkt. 11 SWZ Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści wzorów dokumentów. W związku z faktem, iż zamówienie jest w trybie "zaprojektuj i wykonaj" czy Zamawiający dopuści zmianę ilości opraw do montażu w zał. nr 5 "Preliminarz kosztów" przez Wykonawcę na taką, którą uzna za wystarczającą do spełnienia wymogów normy PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie oświetlenia - - oświetlenie awaryjne?”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w preliminarzu kosztów. Dopuszczamy dokonywanie zmian na etapie projektowania i realizacji pod warunkiem spełnienia aktualnych norm.

Pytanie nr 7.

„Wg pkt 2.1.4 PFU oferowane oprawy muszą posiadać funkcję monitorowania stanu oprawy. Czy Zamawiający rozumie przez to monitorowanie automatyczne, tzn autotest, czy wymaga utrzymania rozwiązania systemu istniejącego, tzn zastosowania centralki monitorującej stan opraw?”

Odpowiedź nr 7:

Należy zastosować system monitorowania przy pomocy centralki monitorującej, równoważny do istniejącego.

Pytanie nr 8.

„W związku z przyjęciem w Preliminarzu kosztów montażu 350mb przewodu YDY 3x1,5mm² (poz.8) proszę o informację jakimi przewodami wykonane jest obecne okablowanie opraw w celu potwierdzenia możliwości wykonania ewentualnego monitorowania projektowanych opraw przez centralkę przy użyciu istniejącego okablowania.”

Odpowiedź nr 8:

Obecne okablowanie wykonane jest za pomocą przewodów zasilających YDY 3x1,5mm² oraz przewodów służących do monitorowania LiYCY 4x0,75mm².

dr inż. Władysław W. Skarżyński
Kanclerz

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/