



Warszawa, 02.11.2022r

Nr sprawy SZP.250.57.2022

*Szanowni Państwo,  
Uczestnicy postępowania!*

Nazwa zamówienia: *Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.*

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 10710) zwanej dalej ustawą, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIE 1**

Poz. 27-29 Obecnie czyszczaki do rur spustowych deszczowych są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie czyszczaków z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie czyszczaków z tworzyw*

*PP.*

**PYTANIE 2**

Poz. 19 Farba antykorozyjna występuje w op. 0,9L . Proszę zmienić jednostkę miary na szt , a w opisie przyjąć poj. 0,9 l

**Odpowiedź:**

*Pytanie nie dotyczy postępowania na dostawę hydrauliki.*

**PYTANIE 3**

Poz. 150,151 Czy Zamawiający dopuszcza kabiny o wysokości 180 do 200 cm ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza kabiny o wysokości 180 do 200 cm.*

---

**Szkoła Główna  
Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166  
02-787 Warszawa  
+48 22 593 10 10  
rektor@sggw.edu.pl  
www.sggw.pl



**PYTANIE 4**

Poz. 227-234 Obecnie kolana do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kolan kanalizacyjnych z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie kolan kanalizacyjnych z tworzywa PP.*

**PYTANIE 5**

Poz. 372 -276 Obecnie nasuwki do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nasuwek kanalizacyjnych z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:** *poz. 372-376 Zamawiający dopuszcza wykonanie nasuwek kanalizacyjnych z tworzyw PP.*

**PYTANIE 6**

Poz. 378 Obecnie nici teflonowe LOCTITE są produkowane w opakowaniu po 160 m. Proszę o dopuszczenie opakowania o długości nici 160 m

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza opakowanie nici teflonowych LOCTITE o długości po 160 m.*

**PYTANIE 7**

Poz. 462 Czy Zamawiający dopuszcza pastę 360 g lub 500 g, gdyż 350 nie występuje ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza pastę 360 g lub 500 g.*

**PYTANIE 8**

Poz. 463 Proszę podać czy w skład zestawu pasta i włókno ma wchodzić pasta 65g i konopie 100 g ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że w skład zestawu pasta i włókno ma wchodzić pasta 65 g i konopie 100 g.*

**PYTANIE 9**

Poz. 483 Czy przycisk do spłuczki Cersanit ma być biały czy chromowany ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że przycisk do spłuczki Cersanit ma być chromowany.*



**PYTANIE 10**

Poz. 548,549 Obecnie rewizje do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nasuwek kanalizacyjnych z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie nasuwek kanalizacyjnych z tworzywa PP.*

**PYTANIE 11**

Poz.573-577 Obecnie rury do kanalizacji wewnętrznej o średnicy fi32 i fi 40 są produkowane wyłącznie z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur fi32 i fi40 do kanalizacyjnych z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie rur fi32 i fi40 do kanalizacyjnych z tworzywa PP.*

**PYTANIE 12**

Poz. 621 -627, 630-631 Rury stalowe ocynkowane są produkowane ze ściankami o grubości proporcjonalnej do średnicy rury np.

- rura 1/2" - gr. 2,6 mm
- rura 3/4" - gr. 2,6 mm
- rura 1" - gr. 2,9 mm
- rura 1 1/4" - gr. 2,9 mm
- rura 1 1/2" - gr. 2,9 mm
- rura 2" - gr. 3,2 mm
- rura 2 1/2" - gr. 3,6 mm
- rura 3" - gr. 3,6 mm
- rura 4" - gr. 4,0 mm

Prosimy o zmianę wymaganej grubości minimalnej dla każdej pozycji

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że rury stalowe ocynkowane są produkowane ze ściankami o grubości proporcjonalnej do średnicy rury np.*

- rura 1/2" gr. 2,6 mm
- rura 3/4" gr. 2,6 mm
- rura 1" gr. 2,9 mm
- rura 1 1/4" gr. 2,9 mm
- rura 1 1/2" gr. 2,9 mm
- rura 2" gr. 3,2 mm
- rura 2 1/2" gr. 3,6 mm

# Rektor

## Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



- rura 3" gr. 3,6 mm
- rura 4" gr. 4,0 mm.

### **PYTANIE 13**

**Poz. 645 Czy syfon brodzikowy ma być czyszczony od góry ?**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że syfon brodzikowy ma być czyszczony od góry.*

### **PYTANIE 14**

**Poz. 694-699 Obecnie trapezy do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie traperów kanalizacyjnych z tworzywa PP ?**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie traperów do kanalizacji z tworzywa PP.*

### **PYTANIE 15**

**Poz. 822-828 Czy uchwyty do rur stalowych mają być metalowe czy metalowe z gumą ?**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że uchwyty do rur stalowych mają być metalowe z gumą.*

### **PYTANIE 16**

**Poz. 985-990 Czy zawory zwrotne mają być z grzybem plastikowym czy grzybem metalowym ?**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że zawory zwrotne mają być z grzybem metalowym.*

### **PYTANIE 17**

**Poz. 1001 Prosimy o wykreślenie pozycji gdyż zlewozmywaki emaliowane nie są już produkowane lub dopuszczenie zlewozmywaków akrylowych**

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zlewozmywaki akrylowe.*

### **PYTANIE 18**



**Poz. 1034** Obecnie zwężki do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zwężek z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie zwężek z tworzywa PP.*

**PYTANIE 19**

**Poz. 372 -376.** Obecnie nasuwki do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nasuwek kanalizacyjnych z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie nasuwek kanalizacyjnych z tworzywa PP.*

**PYTANIE 20**

**Poz. 545,546** Firma Samson zaprzestała produkcji programatorów pokojowych 5576 i 5579 . Obecnie dostępne są w sprzedaży regulatory pogodowe :

- 5573-0

- 5573-1

- 5573-11

-5578E

Prosimy o wykreślenie pozycji lub wskazanie dostępnych modeli programatorów

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza regulatory o numerze 5573-11 oraz 5578E*

**PYTANIE 21**

**Poz. 649 – 652** Obecnie syfony produkowane są z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie syfonów z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie syfonów z tworzyw PP.*

**PYTANIE 22**

**Poz. 725 – 737** Obecnie trójniki do kanalizacji są produkowane z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trójników z tworzywa PP ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykonanie trójników z tworzywa PP.*

**PYTANIE 23**

# Rektor

## Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie



Poz. 893 Czy wymiennik 6/50 do c.w.u. ma być w gat. 316 z kołnierzami ze stali nierdzewnej ?

### Odpowiedź:

*Zamawiający dopuszcza zbiornik ze stali nierdzewnej.*

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert 07.11.2022 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 07.11.2022 rok godz. 12:00

Termin związania ofertą 06.12.2022 rok.

**prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada**  
**Rektor SGGW**

*podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*  
**PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO**

Załączniki:

1.Załącznik nr 4 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej