



Warszawa, dn. 24.11.2022r.

Nr sprawy: SZP.250.51. 2022

DA-ZP /203/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na:

***Sukcesywna dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji
oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów***

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1

Nawiązują do odpowiedzi na pytanie 4 (jak w załączniku)

„Zamawiający informuję, iż filtry z wkładem węglowym dot. tylko poz. 128”

Proszę o podanie wymiarów/rodzaju/zdjęcia do pozycji 128? W pozycji 128 nie ma podanych ilości szt.- mamy jej nie wyceniać?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymiary: poz. 128 - 245x245x50, EU-5 szt. 16

Z poważaniem

Kanclerz
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Władysław W. Skarżyński
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik:

1. Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
+48 22 593 10 01
kanclerz@sggw.edu.pl
www.sggw.pl